

4 Merknader til bestemmelsene i avregningsforskriften

4.2 Adgang til måler

4.2.1 Forslag til endring av § 3-1

§ 3-1. Ansvar for måler og måleverdier

Nettselskap er ansvarlig for alle målere og måleverdier i sitt nettområde.

Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt.

4.2.2 RMEs merknader

I forslag til nytt andre ledd foreslår vi å forskriftsfeste en plikt for sluttbrukere til å gi nettselskapet adgang til elektrisitetsmåleren. Denneplikten gjelder selv om måleren befinner seg på innsiden av boligen. Forslaget innebærer at sluttbrukerens plikt vil fremgå uttrykkelig av bestemmelsen, selv om vi legger til grunn at en slik plikt også følger indirekte av første ledd.

RME legger til grunn at nettselskapet i de aller fleste tilfellene får adgang til måleren etter avtale med sluttbrukeren. Det kan likevel være hensiktsmessig at plikten sluttbrukeren har til å gi nettselskapet adgang til måleren følger tydelig av regelverket.

Nettselskapene skal bare ha adgang til målerne dersom de har et saklig behov, for eksempel kontroll av målerstand, oppgradering, vedlikehold eller utskiftning av måler. Nettselskapet må avtale tidspunkt for tilgang med sluttbrukeren, og personell som møter hos sluttbrukeren må legitimere tydelig at de kommer fra eller på vegne av nettselskapet.

4.3 Kontroll av måleverdier

4.3.1 Forslag til endring av § 3-3

§ 3-3 Avlesing av målepunkt

Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.

Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret. *Nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste.*

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. ~~Det skal foretas avlesning ved årsskifte.~~

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Målepunkt skal avleses ved leveringsstart, opphør av kraftleveranse og ved skifte av måler.

Kraftleverandør har rett til å sende målerstand til avregningsansvarlig ved leverandørskifte, anleggsovertagelse og oppstart. Kraftleverandør kan også sende måleravlesning til nettselskapet på vegne av sluttbruker etter fjerde ledd. Avregningsansvarlig skal straks sende målerstanden videre til nettselskapet. Nettselskapet skal akseptere målerstand som er innhentet inntil tre måneder før melding om leveringsstart sendes for anlegg som er manuelt avlest. Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt målerstand ha kvalitetssikret og godkjent denne, og sende melding om dette til avregningsansvarlig. Måleverdier stipuleres av avregningsansvarlig på dato for leveringsstart, med mindre nettselskapet sender ny avlest eller stipulert målerstand til avregningsansvarlig innen tre virkedager etter leveringsstart, jf. § 3-5.

All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 100 000 kWh skal ha timemåling.

4.3.2 RMEs merknader

Målere med aktiv kommunikasjonsenhet sender daglig korrekt avleste måleverdier til nettselskapet. Kunder som ikke har aktiv kommunikasjonsenhet i måleren, kan ikke fjernavleses av nettselskapet. Disse kundene må selv lese av og rapportere målerstand til nettselskapet.

Det er rimelig at ikke-fjernavleste måleverdier blir kontrollert av nettselskapet og vi foreslår at en slik plikt tas inn i forskriften.

Kontroll av måleverdier kan gjøres på flere måter. Forslaget innebærer at det vil være opp til nettselskapene å lage rutiner for hvordan måleverdier som ikke er fjernavleste skal kontrolleres. Kravet om kontroll innebærer ikke nødvendigvis et krav om årlig stedlig kontroll hos kunden. Nettselskapene må selv vurdere hvordan og hvor ofte kontroll skal gjennomføres for å sikre riktig fakturagrunnlag for nettleie og kraftleveranse.

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

6.1 Forslag til endring i avregningsforskriften

6.1.1 Adgang til måler og kontroll av måleverdier

Adgang til måler

Forslag om å presisere nettselskapets rett til adgang til måler kan gjøre det enklere for nettselskapene å utføre sine plikter etter avregningsforskriften. Dette kan medføre noen besparelser for nettselskapene, ettersom klargjøringen kan redusere behovet for dialog med sluttbrukerne knyttet til adgang til måleren. Ettersom forslaget kun er en presisering av eksisterende plikter, innebærer forslaget ingen økte utgifter for noen og heller ikke administrative konsekvenser.

Kontroll av måleverdier

Nettselskapene er også i dag ansvarlige for at alle målepunkt blir målt og avlest minimum én gang i kalenderåret. **I praksis har dette kravet blitt oppfylt gjennom at kunden selv har lest av og sendt inn måleverdier.** Forslaget om at nettselskapet skal kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste skal sikre at også ikke-fjernavleste måleverdier blir kontrollert regelmessig. Med endringen vi foreslår, må nettselskapene ha rutiner for hvordan de kontrollerer at ikke-fjernavleste måleverdier er korrekte.

Det er opp til nettselskapene hvordan de vil utforme denne kontrollen. Økt kontroll i forhold til dagens praksis, vil innebære økte kostnader for nettselskapet. Vi foreslår samtidig en tariff for ikke-fjernavleste kunder som skal bidra til å dekke kostnader ved kontroll av måleverdier, slik at ikke disse i sin helhet veltes over på nettselskapets øvrige kunder. Samtidig gir den nettselskapene insentiver til å utføre kontrollen effektivt.

For kunder med målere som ikke er fjernavleste, innebærer krav om kontroll av måleverdier at disse kundene må legge til rette for at nettselskapene kan utføre kontroll. I de tilfeller nettselskapet finner at stedlig kontrollavlesing er nødvendig, må kunden gi nettselskapet adgang til måleren.

7 Utkast til forskriftstekst

7.1 Forslag til endringer i forskrifter under energiloven

I § 3-1 skal nytt andre ledd lyde:

Sluttbruker plikter å gi nettselskapet i sitt nettområde adgang til måleren for anlegget sitt.

I § 3-3 skal andre og tredje ledd lyde:

Alle målepunkter **skal** avleses minimum én gang i kalenderåret. *Nettselskapet **skal** kontrollere måleverdier som ikke er fjernavleste.*

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet *like*.